

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання) N 78 від "08" 04 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Стороженко А. І. слюсар Букочев А. І. слюсар Верещак М. А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 15 вул. Англівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує фарбування
- 2) визначити доступ до кв. 7, 13
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усі мережі виконати газу; виконати 2-9 нарізковою з'єднанні з підкаптурою аду 50
мм; у під'їзді нарізковою з'єднанні аду 25 мм згідно проекту порушення у
прихлєпленні термостату багатоквартирному будинку, то ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Стороженко А. І. 08.04.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Букочев Г. І.
Верещак М. А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)