

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 90

від "09" 04 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N Генеральний договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тодосійчук А.І. слюсар Верецький М.А. слюсар Бухарчук Т.Т.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 16, вул. Велика
Кам'янівка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність фарбування газопроводу.
- 2) Відсутній доступ до швартир 3, 4, 6, 8, 10
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутній поручець на утриманні термін. Підготувати
лист газу з під швартир від 40-ї кв. Газорозподільні мережі на
вимогу, виконати роботу, виконати ТО ВСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тодосійчук А.І. _____
(прізвище, ім'я та по батькові) _____
(за наявності), підпис) _____ (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Верецький М.А.
Бухарчук Т.Т.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)