

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 94

від "10" 04 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О. слюсар Тошерецько А.О. слюсар Светашев Е.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 25, м-н Небесної Сотні

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) шпакелювання фарбування газопроводу,
- 2) придбати ви. кабелів від газопроводу, зафіксувати вв'язки газопроводу,
- 3) відсутній доступ до кв. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ликвідовано велик газу згід контрактом дп-40. Виконано АВСЦ, ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Римарев В.О. Ф
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.09.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Тошерецько А.О. слюсар
Светашев Е.Ю. слюсар

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)