

## Акт

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 95

від "10" 01 2024 року

Відповідно до договору від " " 20 року N типовий договір  
 працівникам(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Григор'єв В.О. слюсар Варшавський О. слюсар Светишев Е.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 27, м-н Героїв Небесної  
сотні

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- оновити фарбування газопроводу
- закріпити зовнішній газопровід, частково захищений утеплювачем
- зовнішній газопровід, відсутній доступ до кв. 12, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 26

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трохмісячній термін. Ликвідовано вентіляцію  
з під контролем інспекції 1 шт. Виконано АБМ, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Григор'єв В.О.  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

10.01.24  
 (дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

Томашенко А.О.  
Светишев Е.Ю.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)