

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 29

від "05" 04 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Подсабний А.І. слюсар Бушовцов Т.І. слюсар Верещак М.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 13, пров. Даценківський

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутній доступ до ив ив 2, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19
- 2) амовний фарбування газопроводу
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 2

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 2

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
мстало газорозподільні мережі виконано по висл/випробуванням на широкій мережі  
виконано ТО ВСТ, вистоків газу немає, широкі усунути у  
ушкодженні строк.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця 067 847 5704

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Подсабний А.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис) 03.04.24  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_  
(дата)

Бушовцов Т.І.  
Верещак М.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)