

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 178

від "17" 04 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев Б.О. слюсар Точешко А.О. слюсар Светошев С.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 2/2, пр-т Героїв Харкова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити драрубашки газопроводу
- 2) прибрати всі ковбеси від обіднього та внутрішнього газопроводів
- 3) у будинку кв. 106-199, шари доступ до кв. 104, 109, 112, 114, 115, 118, 118, 118, 122, 124, 128, 132, 134, 137, 138, 140, 144, 145, 147, 152, 169, 175, 179, 181, 182, 186, 189, 193, 197

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 137, 138, 140, 144, 145, 147, 152, 169, 175, 179, 181, 182, 186, 189, 193, 197

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Усунути витоки газу з підкриттями dу25-3шт, з підкриттями dу25-2шт. Виконати АВМ, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Ришарев Б.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Точешко А.О.
Светошев С.Ю.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)