

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 155

від "15" "04" 2024 року

Відповідно до договору від "___" "___" 20__ року № тепловий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Решарев Ю.О. слюсар Морозенко О.М. слюсар Сваренко М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27к.6, вул. Беркова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити фарбування газопроводу
- 2) прибрати ел. кабель від газопроводу
- 3) визначити доступ до кб. 1, 4, 5, 7, 8

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трюмній кімнаті термін. Усунуто витрати газу згід контрольних дуг 25-1мм, дуг 50-1мм, згід пробок кранів дуг 25-1мм, дуг 50-1мм.
Виконано ТОВ «ГЗМ», ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Решарев Ю.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

15.04.24

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Морозенко О.М.
Сваренко М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)