Додаток 3
до Порядку ТО ВСГ у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків (місце складання) N 458 від "27" 05 2024 року

Відповідно до договору від "___" ___________ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рисіферев В.О слюсар Токаренко А.О. слюсар Кравченко С.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 17, вул. Каразіна.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) необхідно виконати фарбування газопровода
2) у будинку кв з 1 по 40, нема доступ до кв 3, 7, 4, 9, 10, 12, 16, 19, 21,
3) 26, 29, 30, 38
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ___
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ___
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
При виконанні робіт усунуті витоки газу з під контргайки ду-32-1шт, з під контргайки ду 40-2шт, з під контргайки ду 76-1шт, усунути порушення цілісності герметичності

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ___
Контактний робочий телефон представника виконавця ___

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Рисіферев В.О [підпис] 27.05.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Токаренко А.О. [підпис]

Кравченко С.В. [підпис]

З актом ознайомлений:

___ ___
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

___
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)