

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 317

від "10" 05 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ року N тепловий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Асмаєв В.О. слюсар Смартиненко О.М. слюсар Токаренко А.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 27 вул. Коментарська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження фарбування газопроводу
- 2) придатки ел. кабелів від газопроводу
- 3) всуттєвий доступ до кв. 14, 10А, 4, 8, 8, 14, 10, 6, 9А, 16, 13, 7, 2, 710, 20, 11, 5, 4А

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити порушення у трьох електричних мережах. Зупинити витоки газу згідно контрольного дюз-тесту, дюз 50-тесту. Виконати АВД, ТО ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Асмаєв В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.05.2024  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Смартиненко О.М.  
Токаренко А.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)