

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 285

від "04" 05 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N тепловий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Лорганішвілі А.Т. слюсар Верещак М.А. слюсар Буковцов Г.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 3 вул. Карпенківська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Скочити фарбування газопроводу
- 2) Відсутність дротів до кв 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 14, 12, 10, 18, 17, 19, 20
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохсекційній терміч. Усунути витіки газу з під
підки краєводу 40-2мм, з під муфтою 25-мм. Виконано ПВЩ, ТОВ ВСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Лорганішвілі А.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.05.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Верещак М.А. В.А.

Буковцов Г.І. В.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)