Додаток 3
до Порядку ТО ВСГ у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 703 від "17" 06 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір _____,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ремарєв В.О. слюсар Мартиненко О.М. слюсар Кравченко С.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 34, Мерефянське шосе

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Газопровід потребує фарбування, прибрати електричні проводи
2) з газопроводу
3) Убрику кв 1 — 143. Замінити кв 8, 10, 22, 29, 31, 35, 40, 70, 72, 92, 123, 125, 136

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: — / —
_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —
_____
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути: бовтки газу на вводному 2-ді з під контрольний ду 50-1шт, на внутрішньому 2-ді з під контрольки ду20-3шт, ду25-1шт, з під пробки крана ду25-1шт. Усунути порушення у трьохмісному гуртожитку

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Ремарєв В.О.	17.06.2024	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)	(дата)

Мартиненко О.М.
Кравченко С.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)