

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 097

від "17" 06 2024 року

Відповідно до договору від "___" ___ 20__ року N тепловий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Бірюков В.В. слюсар Буковцев Г.І. слюсар Морозіков В.О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 10/14, вул. Малиновського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначити джерело шуму газопроводу
- 2) У будинку № 3 з 1-97
- 3) визначити джерело шуму до квартири 62, 89, 21, 44, 19, 16, 31, 7, 10

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місяцях термін. Визначити витоки газу на підлозі 2-го; згідно нормативу до 50-їмм до 40-їмм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Бірюков В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.06.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Буковцев Г.І.
Морозіков В.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)