

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

М. Карлів
(місце складання)

N 775

від "16" 06 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.В. слюсар Хравченко С.В. слюсар _____.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 18 вул. Тютювни

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невипливи газобудівних приладів сл. дроти від газопроводу
- 2) Відсутній доступ до шлюзу, 2, 3, 4, 5, 8, 9
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заступи порушення у трохмісячний термін. Невипливи встановити встановити газопроводу на відстані газопроводу з під проводом краю дупо-1 метр контролюється 50. 4 см.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.В. 16.06.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Хравченко С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)