

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 706

від "17" 06 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Подгайний А.І. слюсар Верещак М.А. слюсар Грайворонський С.П.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 3Е, пров. Могилки
Турченко

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Тарпівий покрив не герметизований.
- 2) Жали газу в двох квартирах: 13, 24, 21, 40, 139, 122, 125, 129, 92,
- 3) 3, 16, 7, 8, 79, 92, 105, 191, 100, 148, 138, 178

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зауважити порушення у трьох місцях під'єднання. Між деякими відомими сапу
на відстані 2-3 м від куту до 50-40 см згідно з нормами 50-5 см.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Подгайний А.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.06.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Верещак М.А. ВХ.
Грайворонський С.П.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)