

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 928

від "12" 04 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N тировий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Аодгайменіс А.І. слюсар Арасосєов В.В. слюсар Госєуб С.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 25 вул. Шевченка
(Біляшів-са)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необіжності форсування газопроводу
- 2) приблизити ек.исобель вгд газопроводу
- 3) відсутній доступ до м-н кв.32, 49, 30, 16, 4к. 44, 5, 19, 25, 1, 31, 8, 21, 27, 44, 29, 6, 3, 7

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохсекційній території. Ліквідовати
вентиль газу з підконтролюючи дуго-2шт, дуго-1шт, з під труби
трубу ду. 50-2шт. Встановити ПБ на 2-й ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Аодгайменіс А.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.04.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Арасосєов В.В.
Госєуб С.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)