Додаток 3
до Порядку ТО ВСГ у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 850 від "04" 07 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рисгарєв В.О. слюсар Мартиненко О.М. слюсар.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 63 вул. Чернишевська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) газопровід потребує фарбування
2) прибрати ел.кабель від газопроводу
3) відсутній доступ до N кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14,14А,15,16,17,17а,17г,17д,17в,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,14а

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: — / —,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Усунуто витоки газу з під контргайки ду40 - 2шт, з під пробки крану ду25 - 1шт. Виконано ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Рисгарєв В.О. 04.07.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Мартиненко О.М.

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)