Додаток 3
до Порядку ТО ВСГ у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 793 від "01" 07. 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Подгайний А.Г. слюсар Прасолов В.В. слюсар _____.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 4 пров. Рибасівський

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) оновити фарбування газопроводу
2) відсутній доступ до №№ кв. 7, 9, 11, 12, 13
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
— / —
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ліквідовано витоки газу з під муфти ду40-1шт, з під пробки крану ду40-1шт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Подгайний А.Г. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	01.07.2024 (дата)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)	_____ (дата)
Прасолов В.В.			
_____			

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)