

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

М. Паркоб  
(місце складання)

N 925

від "4" "07" 2024 року

Відповідно до договору від "   " "   " 20    року N типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Бірюков В.В. слюсар Морозішев В.О. слюсар Буковцов П.З.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N б.кр.в. Рубанівський

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує закріплення
- 2) відсутній доступ до л-л № 2а, в, г, д, з, 10, в, 11, 10
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

     
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трохмісячистий строк після виконання  
витік газу згідно з пробією краєву ду 25-мм. Виконано П.В.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ТОВ ВСГ

Контактний робочий телефон представника виконавця    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Бірюков В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

04.08.24  
(дата)

З актом ознайомлений:

     
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

     
(дата)

Морозішев В.О.

Буковцов П.З.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)