

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 972

від "17" 07 2014 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Бєрюшов В. В. слюсар Морозішов В. О. слюсар Бучковський І. С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 15 Заставели

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) якби не виявлено порушення газопроводу
- 2) відсутній доступ до м.кв. 22, 59, 1, 19, 21, 23, 17, 17, 18, 18, 10, 4, 12, 9, 29, 7
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

визначити порушення у трьох місцях мережі. Як вивести
ветеран газу з під потреби міста ду32-2м з під контролювати ду32-1м
ду57-1м. Виконати МВМ, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Бєрюшов В. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.07.14
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Морозішов В. О.

Бучковський І. С.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)