

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 990

від "19" 07 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Александровський А.І. слюсар Арасолов В.В. слюсар Верацук М.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43 Свободи вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Свободи вул.)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) прибрати еск. кабелі від відомого газопроводу
- 2) забезпечити доступ до м. № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохсекційній території. Ливідати
вентилі газу з під пробки крану діаметром 20 мм, з під контролем
діаметром 50 мм. Виконати НВІІ, ТО ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газозабудованого обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Александровський А.І. 19.07.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Арасолов В.В. В

Верацук М.А. В

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)