

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 983

від "18" 07 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N технічної угоди,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодзяйський А.І. слюсар Храсолов В.В. слюсар Вересюк М.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 116 Седяк

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) немає доступу до газового обладнання
- 2) відсутність доступу до м.кв. 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 22, 21, 27, 25
- 3) 28, 30, 34, 31, 32, 35, 36, 38, 37, 39, 40, 41, 44, 43, 45, 46, 47, 48

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення порушень у трьох квартирах територіальної мережі м. Харків за допомогою газу згідно з проектом шлангу дуги 25-мм, дуги 26-мм.  
Виконано 10.07.24, ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодзяйський А.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.07.24  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Храсолов В.В.  
Вересюк М.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)