

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 995

від "19" 07 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рисмарев В.О. слюсар Мартемчино О.М. слюсар Марган З.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 18 Кіровоградська вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) нескоробів потрібне фарбування,
- 2) відсутній доступ на кв. 4,6
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох окремих мережах. Вихідова:
вставки газу з тнд проблемною ду50-тнд, з тнд контролюючим
ду50-тнд. Виконавці ТОВ «Г», ТОВ «Б».

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Рисмарев В.О. Ф

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.07.2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Мартемчино О.М.

Марган З.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)