

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 947

від "16" 07 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»,  
майстер Ришарев В.О. слюсар Мартиненко О.М. слюсар Маргак Т.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 45 Моботарська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окобети фарбування газопроводу
- 2) прибрати ел. кабель від газопроводу
- 3) відсутній доступ до: 4, 7, 8, 9, 12, 15, 2, 13, 15, 25, 16, 18, 19, 2, 21, 13, 22, 24, 23, 16, 25

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 35, 8, 1, 34, 4, 5, 36, 39

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохденний термін. Ліквідовані витрати газу з підконтрольними ду25-тис, ду32-тис, ду50-тис, з під контролем ду30-тис. Виконано ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.07.24  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Мартиненко О.М.

Маргак Т.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)