

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1233

від "20" 08 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Андрій А.І. слюсар Арасюлов В.В. слюсар Березуак М.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 46 вул. 23 Червня

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід погребі
- 2) продіря
- 3) немає доступу до кв. 73, 70, 56, 44, 30, 29, 23, 22, 8 у будинку кв. 1-80

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях у підпідземній мережі. Ликвідовати вентиль
сазу з під проблем керману ду20 2шт, ду25 2шт, з під контролем керману ду40 4шт,
ду25 2шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ду25 2шт.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Андрій А.І. 20.08.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Арасюлов В.В.
Березуак М.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)