

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

№ 1260

від " 22 " 08 2024 року

Відповідно до договору від " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодгайський А.І. слюсар Арасаєв В.В. слюсар Вересук М.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 12, вул. Академіка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Важко

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує гарантованого
- 2) присутні ел. кабелі під час газопроводу
- 3) має доступ до м. н. н. 63, 56, 43, 49, 50, 43, 41, 9, 12 у будинку кв. 1-80

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

- / -

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усе робити на виконання умов гарантованого постачання. Ліквідувати  
вентиль газу з під проводу ірану ду 25-тиб, з під проводу ірану ду 32-тиб

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ду 25-тиб, з під проводу ірану ду 32-тиб

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодгайський А.І. 22.08 2024 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Арасаєв В.В. В

Вересук М.А. В

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)