Додаток 3
до Порядку ТО ВСГ у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків (місце складання) N 1167 від "09" 08 2024 року

Відповідно до договору від "___" ____________ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О. слюсар Марчак Т.О. слюсар Коротя М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 6/1, вул. В. Мельникова (вул. Мельпацука)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) оновити фарбування газопроводу
2) прибрати ел. кабелі від газопроводу
3) немає доступ до кв. 42, 45, 50, 51, 16, 24 у будинку кв. з 1 по 60.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -/-,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -/-
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ліквідовані витоки газу з-під пробки крану ду20-1шт, з-під контргайки ду20-3шт, ду50-1шт.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ______
Контактний робочий телефон представника виконавця ______

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Римарев В.О. [підпис] 09.08. 2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Марчак Т.О. [підпис]

Коротя М.Р. [підпис]

З актом ознайомлений:

______ ______
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

______
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)