

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1284

від "23" 08 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Людський А.І. слюсар Грасоєлов В.В. слюсар Верещак М.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 10, вул. Мерещівське

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити), шосе

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газотривід потребує гарячування
- 2) відсутній доступ до м'ячів № 11, 9, 5, 3, 2, 1
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох етапів термін. Лив відомо  
вистік газу згідно контролю АІМ 57-1 м. Виконано ТОВ ВСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ТОВ ВСГ

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Людський А.І. 23.08 2024 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Грасоєлов В.В. В

Верещак М.А. В

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)