

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1561

від "25" 09 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ледявський А.І. слюсар Верещак М.А. слюсар Зиченко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 5, пр-т Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Правди)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необити фарбування газопроводу
- 2) прислати в.р. катки від газопроводу
- 3) має доступ до кв. н. 157, 150, 142, 139, 195, 193, 184, 179, 248, 244, 127, 121, 117, 115,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 110, 105, 92, 94, 77, 46, 47, 42,
69, 58, 81, 74, 7, 118, 176, 39, 241, 243, 246, 247, 254, 211, 290 у будинку кв. 31 по пр. 92

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у встановлений термін. Відвідувано витік
газу з мідної пробки крану ду80-1мм, з мідної муфти ду80-1мм, ду80-1мм.
Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ледявський А.І. 25.09. 2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Верещак М. А.
Зиченко О. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)