

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 1403

від "09" 09 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Марчан Ч.О. слюсар Толуб Е.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вул. Академіка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Троскурри

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окорити фарбування газопроводу
 - 2) придбати ел. кабелі від газопроводу
 - 3) власне доступ до м. м. в. 16, 24, 28, 44, 51, 53 у будинку квартири
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: з товч.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьох місцях міста Харків: м. м. в. 16, 24, 28, 44, 51, 53 у будинку квартири № 9, вул. Академіка Троскурри, з підконтролювачем д.у. 25-2 ш. д.у. 20-2 ш. Висоцького ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О. 09.09.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Марчан Ч.О.
Толуб Е.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)