

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1407

від " 09 "

09

2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Ришарев В.О. слюсар Маргак Т.О. слюсар Госєуб Є.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 97, вул. Академіка

Троскурі

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) газопровід потрібне фарбування
- 2) приєднати ел. кабелі від газопроводу
- 3) власний доступ до м.кв. 30,58,63 у будинку квартири з метою

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях: перш. м.кв. 30,58,63  
встановити газу згідно контрольного дуч 40-мм, дуч 25-мм, згідно з  
примчу дуч 25-мм. Встановити  
ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Ришарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

2024 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Маргак Т.О.

Госєуб Є.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)