

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 1452

від "12" 09 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рижарев В.О., слюсар Маргак І.О., слюсар Гасудє М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 65, вул. Озерненська (Муранова)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) прибрати ел. кабелі від внутрішнього газопроводу
- 3) відсутній доступ до м.б. 5, 10, 12, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 1, 3

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. М.б. відокремити
витоки газу згідно пробки крану ду 32-1шт, згідно контролю крану ду 32

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) всіма окремими ТОВ, ТОВ ВБСГ

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Рижарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.09.2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Маргак І.О.
Гасудє М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)