

Акт технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків (місце складання)

N 1498

від "18" "09" 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Лодгайшич А.І. слюсар Вересуак М.А. слюсар Рибка С.Д. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 30, Кладисе пр-т (Мешинське)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) газопровід потребує гарбування
- 2) має доступ до н-п. в. 20, 48, 47, 49, 2, 6, 5, 15, 13 у будинку квартири
- 3) з 1 по 5 ф.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання: визначити порушення у трохгодовий термін. ліквідовати витоки газу згідно проблеми краму ду32-2шт, згідно муфти ду32-2шт. Виконати ЧТВЗЧ, ЧТВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_ Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Лодгайшич А.І. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 18.09.2024 р. (дата)

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_ (дата)

Вересуак М.А. Рибка С.Д.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)