

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1356

від "04" 09 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Марчак І.О. слюсар Толуб С.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 7 вул. Жардимська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Вальтера

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окобрати арардубанення газопроводу
- 2) прибрати ел. кабелі від газопроводу
- 3) надати доступ до м-лив. 31, 32, 34, 39, 47, 51, 99, 100, 134 у будинку шварари

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 31 по 139

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ліквідація витоків газу з під проводу вразов ду15-2мм, з під контрогайми ду40-2мм. Виконати ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О. _____ 04.09 2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Марчак І.О. _____

Толуб С.М. _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)