

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 1358

від "04" 09 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Римарев В.О. слюсар Марчак І.О. слюсар Толуб Е.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Жаденська Волкова  
(Молодова Д)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити армобутахши газопроводу
- 2) приєднати ел. кабелі в'їзду газопроводу
- 3) відсутній доступ до м'їв 23, 22, 21, 20, 18, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 3, 2

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячовий термін. Ликвідувати  
всі можливі газу з під проблемною ділянкою, з під контролем і керуванням  
Виконати ТЗВ на ТО ВСТГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Римарев В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

04.09.2024 р.  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марчак І.О.  
Толуб Е.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)