

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1347

від "13" "09" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Марчук І.О. слюсар Толуб С.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 1154 вул. Василь

Вайківського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). 1 багратіон
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потрібне фарбування
- 2) пробіра ел. кабелі від газопроводу
- 3) має доступ до м-мив. 29, 32, 34 у будинку квартири з 1 по 36

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ливідevamo
висток газу з під контролем до 32-тиб. Виконано П.В.ТОВ.В.О.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 03.09.2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Марчук І.О.

Толуб С.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)