

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1350

від "09" "09" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Марчак Т.О. слюсар Толуб Е.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 14, вул. Василівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Виявлено
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 1. Багатоповерхового

- 1) газопровід потребує доработування
- 2) прибрати ел. кабелі від газопроводу
- 3) вдсутній доступ до м-мб. 12, 4, 16, 15, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, 0, 0

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у встановлений термін. Ліквідація
всього газу з під контролем від 25-2ий. Виконано ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ТОВ БСГ
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 09.09.2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Марчак Т.О.
Толуб Е.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)