

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 1765

від "21" "10" 2024 року

Відповідно до договору від "___" "___" 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рилмарєв В.О. слюсар Буковцов Г.І. слюсар Короте М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, 5-й поверх Богдана Хмельницького

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окопати старі будівельні газопроводи
- 2) прибрати ел. кабелі від газопроводу
- 3) відсутній доступ до н.м.к. 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 1

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Зупинити порушення утримання території. Ліквідувати всі точки газу з підконтрольної ділянки №25-бшт, з підконтрольної ділянки - тротуар. Виконати Т.В.С. по ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження



Рилмарєв В.О. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.10 2024 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Буковцов Г.І. 
Короте М.Р. 

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)