

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1758

від "18" "10" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Людський А.І. слюсар Фрасолов В.В. слюсар Зінченко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 18, б-р Богдана

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Холодильного

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно сфранкувати газопроводи,
- 2) прибрати ел. кабелі біля газопроводів,
- 3) надати доступ до м-лиць 50, 57, 54, 53, 48, 43, 39, 38, 28, 23, 18, 2 у будинку і в парку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 3-го в.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місяцях з моменту терміну. Миттєво витягнути газ з підпорок ірану ду32-2шт, ду25-1шт, з підмурти ду32-2шт, ду20-1шт, ду25-1шт. Виконати ПБЗЧ, ТО ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Людський А.І. 18.10.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Фрасолов В.В.

Зінченко О.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)