

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1760

від "18" "10" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Антонішин А.І. слюсар Арасосєв В.В. слюсар Зінченко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 26, пр. Богдана

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Хешхольмського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити старбувсєние газопроводу
- 2) масив доступу до п.ч.в. ф. 3, 25, 22, 54, 52, 48, 35, 39 у будинку квартири
- 3) з 1 по 66.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трохшаровій мережі. Нивірвати вентилі
газу з під проводу зрону ду32-тис, ду20-тис, з під проводу ду32-3тис,
ду20-7тис. В будинку п.ч.в. ф. 3, 25, 22, 54, 52, 48, 35, 39.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Антонішин А.І. 18.10.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Арасосєв В.В. В.

Зінченко О.В. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)