

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1736

від "15" 10 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Амарев В.О. слюсар Мартиненко О.М. слюсар Коротко М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 3/4 пр.т. Героїв смілих

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Газаріка)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оповелити фарбування газопроводу
- 2) прибрати ел. кабелі від газопроводу
- 3) щодо доступу до м-кв. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 20, 21 у будинку квартири з-поміж

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трохмісячний термін ліквідовано витоки газу згід проблем країну ду25-1шт, згід контролюйсе ду25-3шт. Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Амарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.10 2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Мартиненко О.М.

Коротко М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)