

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 1599

від "01" 10 2024 року

Відповідно до договору від " " 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Риси́сарев В.О., слюсар Марзак І.О., слюсар Голосуб Є.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13, вул. Дзержинська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необ'єктне фазобудування газопроводу
- 2) відсутній доступ до н-мкв. 16, 15, 14, 13, 11, 12, 10, 9, 4, 6, 3, 2, 1
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

— / —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Залишити порушення у трьох місцях термін. Ликвідувати
вентил газу з під пробки крану дію 50-тист. Виконати ПВД

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ТО ВСГ?

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Риси́сарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.10.2024 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марзак І.О.

Голосуб Є.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)