

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 2039

від "22" 11 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____ типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Логотейшич А.І. слюсар Зінченко О.В. слюсар Храмов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 12, вул. Є. Котляра
(Червоноармійська)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оконити фарбування газопроводів
- 2) придірати ел. кабелі від газопроводів
- 3) має доступ до м.кв. 90, 89, 63, 55, 56, 48, 5, 49, 51, 46, 37, 24, 18, 14, 15, 7 у будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з 2 по 96

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Всунути порушення у трьохсезонній термін. Ликвідовано витоки
газу з під проводів крапа ду40-2шт, ду25-2шт, з під муфти ду40-2шт,
ду25-3шт. Висновок ПОВ, П. ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Логотейшич А.І. 22.11.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Зінченко О.В.

Храмов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)