

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1084

від "18" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Лоджасішвілі А.І. слюсар Фрасасюв В.В. слюсар Зітченко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 43, вул. Академіка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Грищенко
Тімірязєва

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) прибрати ел. кабелі від газопроводу
- 2) відсутній доступ до м. жив. 9, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 15, 17, 18
- 3) ---

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьох місцях термін. Ликвідувати витік
газу з під проводу іранга діучо-кут, з під муртки діучо-зіст.
Виконати роботи з П.В.С. ТО ВСГ!

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Лоджасішвілі А.І. 18.11.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Фрасасюв В.В.
Зітченко О.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)