

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 2060

від "26" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодісайшис А.І. слюсар Зиганшю О.В. слюсар Арсенюк В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, вул. Бригади Харків  
(Рівалка)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) новити фарбування газопроводу
- 2) прибрати ел. кабелі біля газопроводу
- 3) вексти доступ до м.ч.б. 30, 26, 13, 7, 8, 14, 15, 44, 45, 47, 51, 42, 71, 73, 4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: лодішню квартиру з номером  
\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трохсекційній термін. М.ч.б. об'єкта  
виток газу з під пробки м.ч.б. ду20-2шт, ду32-1шт, з під м.ч.б.т  
ду20-2шт, ду32-2шт, ду30-1шт. Виконано П.В.С., ТО ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодісайшис А.І. 26.11.2024 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_  
(дата)

Зиганшю О.В.

Арсенюк В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)