

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 2064

від "26" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Лодісай Шен А.І. слюсар Зінченко О.В. слюсар Храсослов В.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 вул. Бригади Хартія

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Різдівка)
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) обстежити стардубачиння газопроводу
 - 2) маємо доступ до п-пкв. 20, 18, 12, 10, 9, 8, 33, 28, 32, 25, 44, 53, 52, 50
 - 3) 48, 65, 73, 79 у будівельну квартиру з 1 по 80
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
- / -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у триваліший термін. Ликвідовано всі газ
узу з під проводки кімнати ду20-3шт, з під проводки ду20-4шт, ду40-2шт
виконавцю П.В.С. ТОВ ВСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодісай Шен А.І. 26.11.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Зінченко О.В.
Храсослов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)