

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 1915

від " 11 " 11 2024 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Лодісайко А.І. слюсар Ридка І.О. слюсар Арасюмов В.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43А вул. Вартових
Неба (Тобольська)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує заміни
- 2) продірячи ел. кабелі внаслідок газопроводу
- 3) маємо доступ до м.п.в. 17, 16, 26, 35 у будинку квартири з м.п.ч

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне
вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Здійняти поришення утрощення газу в термін. М.п.в. до
встановлення газу згідно проєкту вранці ду40-1шт ду32-2шт згідно
м.п.ч. ду40-1шт ду32-3шт. Виконати м.п.ч. в м.п.ч. ТОВ ВБСГ.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження
Лодісайко А.І. 11.11.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Ридка І.О.
Арасюмов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)