

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 1937

від "13" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римаєв В.О. слюсар Маряк З.О. слюсар Коротий М.Р.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №16, вул. Верста тобучівна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити сраєрдування газопроводу
 - 2) прибрати ел. кабелі від внутрішнього газопроводу
 - 3) мати доступ до н-мв 1,3, 6, 12, 18, 26, 34, 48, 54 у будинку квартири
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: з ТОВ

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення утворюєся газомі терміт. Мив доवासю
ветоме газу з під проводу ірсаю ду40-1шт, ду50-1шт, з під
кольтрсеїтні ду40-1шт, ду50-3шт. Виконати ПВД, ПВДБ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Римаєв В.О. (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.11.2024 р. (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Маряк З.О.
Коротий М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)