

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1985

від " 19 " 11 2024 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рижмарев В.О. слюсар Маргак І.О. слюсар Короте М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 2А, вул. Гоголя

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) огнебити фарбуванням газопроводу
- 2) пробрати щільні розсіли від об'єднаного газопроводу
- 3) маєти доступ до м.б. 8, 39, 52, 89, 72, 77, 101, 103 у будинку квартири з 2 по 116

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях щільності терезки. Ліквідовано
витоки газу з під контролем ду 32-3шт, ду 40-1шт. Виконано
роботи П.В.С., Т.В.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Рижмарев В.О. _____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.11.2024 р.
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

_____ (дата)

Маргак І.О. _____
Короте М.Р. _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)