

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 1976

від "18" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Римарев В.О. слюсар Маргак С.О. слюсар Коротко М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 73, вул. Григорівське

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). шосе  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): шосе  
Консомольське,

- 1) пошкодження фарбування газопроводу
  - 2) прибрати ел. кабелі від відкритого газопроводу
  - 3) відсутній доступ до а-м'яв. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути пошкодження у тросовій сітчастій терезин. Ліквідувати  
витік газу з під контролем ду25-2шт, з під пробки франа  
ду25-1шт. Виконати роботи з ПВШ, по ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Римарев В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.11.2024 р.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Маргак С.О.  
Коротко М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)