

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1977

від "18" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О. слюсар Марган З.О. слюсар Коротко М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 21, вул. Григорівське шосе

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). шосе
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Комсомольське

- 1) газопровід потребує фарбування,
- 2) має доступ до н.м.в. 12, 39, 50, 83 у будинку квартири
- 3) з 1 по 122

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячній термін. Ликвідувати
витоки газу з н.т.контр.гайм. д.у 15-шт, д.у 32-шт, з н.т.контр.к
края д.у 32-шт. Виконати п.з.м. Д.В.Б.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газowego обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Римарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.11.2024 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марган З.О.

Коротко М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)